Product fiche

```
Supplier MIDEA CORPORATION
Indoor unit
Outdoor unit MOBA02-09HFN1-Q
Sound power level
indoor unit (cooling) dB 55
outdoor unit (cooling) dB 61
indoor unit (heating) dB
outdoor unit (heating) dB 61
Refrigerant
Type R410A
Global Warming Potential kgCO2eq 2088
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to
atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global
would be 2088 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a
professional.
Cooling
Energy efficiency class A++
Design load (Pdesignc) kW 2.6
Seasonal efficiency (SEER) 6.6
Seasonal electricity consumption (QCE) kWh/annum 138
Heating
Energy efficiency class A
Design load (Pdesignh) kW 2.4
Seasonal efficiency (SCOP) 4.0
Seasonal electricity consumption (QHE) kWh/annum 840 Back up heating capacity kW 0.00
Declared capacity for heating, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.
Ti= -7°C (Pdh) kW 2.123
Tj= 2°C (Pdh) kW 1.272
Tj= 7°C (Pdh) kW 0.830
Tj= 12°C (Pdh) kW 0.901
Tbiv=-7°C
Tol=-15°C
```

Мікрофіша

Мікрофіша

Виробник MIDEA CORPORATION Внутрішній блок MSMB-09HRFN1-Q ION Зовнішній блок MOBA02-09HFN1-Q

Звукова потужність

Внутрішній блок (охолодження) 55дБ Зовнішній блок (охолодження) 61 дБ Внутрішній блок (обігрів) 55дБ Зовнішній блок (обігрів) 61 дБ

Холодоагент R410A: Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [2088]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [2088] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Охолодження

Клас енергоефективністі А++

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "охолодження" 2.6 кВт

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 6.6

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: Обсяг енергоспоживання "138" кВт*г/рік, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Обігрів

Клас енергоефективністі А+

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "обігріву" 2.4 кВт

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД 4.0

Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QHE за сезон обігріву: Обсяг енергоспоживання "340" кВт-г за рік , який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Резервна теплова потужність кW 0.00

Заявлена теплова потужність, при внутрішній температурі 20°С та зовнішній температурі Тј за сухим термометром.

Tj=-7°C 2.123 kBT Tj=-2°C 1.272 kBT Tj=-2°C 0.830 kBT Tj=12°C 0.901 kBT Tbiv=-7°C Tol=-15°C